

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Normativa scale retrattili
(ultimo aggiornamento: 10/02/2009)

Non essendo ancora stata recepita nessuna specifica normativa (es. EN 81) relativa all'accesso di vani tecnici mediante scala retrattile, non v'è possibilità di rilasciare certificazioni in proposito.

Ciò nonostante, a seguito del suggerimento fornito dall'Asl di Carpi già messo a Capitolo nelle Asl della regione Emilia Romagna ed utilizzato c/o l'Ospedale Maggiore di Bologna o presso i Vigili Urbani di Modena, è possibile formulare utili indicazioni relativamente al dimensionamento della scala stessa: Viene richiesta una larghezza di passaggio netta di cm 80 al fine di favorire il l'accesso al piano tecnico superiore dall'operatore provvisto di cassetta degli attrezzi. Inoltre, per evitare il possibile inciampo tra la calzatura antinfortunistica dell'operatore ed il lembo inferiore del pannello di chiusura della scala stessa, reclinato verso il basso a scala estratta, è necessario garantire una distanza di cm 15.

Ne consegue da tale suggerimento, che il foro necessario per l'installazione di una scala retrattile per l'accesso ad un vano tecnico affinché l'inclinazione durante l'utilizzo rimanga compresa tra i 68° ed i 71° sia da realizzarsi nella misura di cm 175 x 90.

Tale suggerimento è valido purché la soletta abbia spessore compreso tra i 18 ed i 28 cm. In caso di valori superiori andranno applicati ulteriori gradini fissi all'interno della soletta onde evitare un eccessivo distanza tra l'ultimo gradino della scala retrattile ed il pavimento a piano superiore

Si ringrazia per la collaborazione: Fantozzi Scale S.r.l